

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023–2024 годов

Выдан


**Общество с ограниченной ответственностью
«Территория комфорта»**

ИНН 7453198665

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду

от 06.09.2023 № 575

Председатель комиссии
по проведению проверки
готовности систем теплоснабжения
города Челябинска к работе
в отопительный период 2023-2024 годов



А. И. Кочерщенко

АКТ № 575

проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024 годов

г. Челябинск

(место составления акта)

06.09

(дата составления акта)

2023 г.

Комиссия, образованная на основании Распоряжения Администрации города от
13.04.2023 № 4868

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024 годов, утвержденной заместителем Главы города Челябинска по городскому хозяйству Астаховым А.С., с 01.06.2023 по 01.09.2023 в соответствии с приказом Министра энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду 2023–2024 годов

ООО «Территория комфорта» (ИНН 7453198665)

(наименование обслуживающей жилищный фонд организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Теплопотребляющая установка дома № 27 по ул. Академика Королёва;
2. Теплопотребляющая установка дома № 27А по ул. Академика Королёва;
3. Теплопотребляющая установка дома № 31 по ул. Академика Королёва;
4. Теплопотребляющая установка дома № 31А по ул. Академика Королёва;
5. Теплопотребляющая установка дома № 35 по ул. Академика Королёва;
6. Теплопотребляющая установка дома № 35А по ул. Академика Королёва;
7. Теплопотребляющая установка дома № 37 по ул. Академика Королёва;
8. Теплопотребляющая установка дома № 39А по ул. Академика Королёва;
9. Теплопотребляющая установка дома № 39Б по ул. Академика Королёва;
10. Теплопотребляющая установка дома № 43 по ул. Академика Королёва;
11. Теплопотребляющая установка дома № 45 по ул. Академика Королёва;
12. Теплопотребляющая установка дома № 47 по ул. Академика Королёва;
13. Теплопотребляющая установка дома № 52 по ул. Академика Королёва;
14. Теплопотребляющая установка дома № 16 по ул. Академика Сахарова;
15. Теплопотребляющая установка дома № 18 по ул. Академика Сахарова;
16. Теплопотребляющая установка дома № 20 по ул. Академика Сахарова;
17. Теплопотребляющая установка дома № 22 по ул. Академика Сахарова;
18. Теплопотребляющая установка дома № 26 по ул. Академика Сахарова;
19. Теплопотребляющая установка дома № 28 по ул. Академика Сахарова;
20. Теплопотребляющая установка дома № 30 по ул. Академика Сахарова;
21. Теплопотребляющая установка дома № 32 по ул. Академика Сахарова;
22. Теплопотребляющая установка дома № 34 по ул. Академика Сахарова;
23. Теплопотребляющая установка дома № 160 по ул. Братьев Кашириных;
24. Теплопотребляющая установка дома № 162 по ул. Братьев Кашириных;
25. Теплопотребляющая установка дома № 164 по ул. Братьев Кашириных;
26. Теплопотребляющая установка дома № 166 по ул. Братьев Кашириных;

27. Теплопотребляющая установка дома № 75 по ул. 250-летия Челябинска;
 28. Теплопотребляющая установка дома № 75А по ул. 250-летия Челябинска;
 29. Теплопотребляющая установка дома № 77 по ул. 250-летия Челябинска;
 30. Теплопотребляющая установка дома № 79 по ул. 250-летия Челябинска.

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Выполнено	Акт об отсутствии нарушений и предписаний в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок с последующим оформлением акта выполненных мероприятий, подписанного комиссией и (или) единой теплоснабжающей организацией	Выполнено	Приложение 2. Акт промывки внутренней системы отопления
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Выполнено	Приложение 3 . Инструкция по эксплуатации индивидуального теплового пункта инженерных сетей теплоснабжения
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	Приложение 4. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Приложение 5. Акт состояния тепловых сетей потребителя
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), центральных и индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Приложение 6. Акт осмотра здания здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Приложение 7. 1. Акт технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции теплового узла, пункта
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии)	Выполнено	Приложение . Акт работоспособности

			приборов учета и автоматических регуляторов
9.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	Выполнено	Приложение 9.
10.	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и их соответствие действительности	Выполнено	Приложение 9 1.Паспорт теплового пункта, схемы ИТП 3.Инструкция обслуживающего персонала
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Выполнено	Приложение 11 Акт проверки тепловых пунктов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией
12.	Плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Приложение 12 Акт гидравлического испытания на герметичность теплового узла и внутренней системы отопления.
13.	Наличие пломб теплосетевой организации на расчетных дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов	Отсутствуют	Проектом не предусмотрены
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Отсутствует /справка/	Собственники находятся на прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией ООО «Теплоэнергосбыт»
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок	Выполнено	Договор № УКТК/53 от 20.12.2021г. решение о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок, удостоверения
16.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность с последующим оформлением акта, подписанного комиссией и (или) теплоснабжающей организацией	Выполнено	Приложение 12 Испытания внутренней системы отопления здания
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к	Выполнено	Приложение 17 Критерии надежности теплоснабжения потребителей

	отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики российской Федерации от 12.03.2013 № 103		тепловой энергии с учетом климатических условий.
18.	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.	Отсутствует /справка/	Не предусмотрено проектом, МКД с электроплитами

В ходе проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024 годов комиссия установила готовность ООО УК «Территория комфорта к работе в отопительном периоде 2023-2024 годов

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ООО УК «Территория комфорта» готово к работе в отопительном периоде и имеет право на получение паспорта готовности к отопительному периоду 2023–2024 годов.


Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду на ____ л.

Председатель комиссии:

Заместитель Управления

жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Челябинска



Кочерещенко А.И.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Челябинска



Храмцов В.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник отдела жилищного фонда

Управления жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Челябинска



Бондина Ю.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела инженерных коммуникаций

Управления жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Челябинска




Орехова А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель главы Центрального района

г. Челябинска



Еремин В.В.

(подпись, расшифровка подписи)

ООО «Теплоэнергосбыт»



Кондрашов Т.А.

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024 годов ознакомлен, один экземпляр документа получил:

21 июля 2023 г.

Луцевич Я.Ф.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (уполномоченного представителя) обслуживающей жилищный фонд организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)